

О порядке проведения строительных/земляных работ вблизи газопроводов.

АО «Газпром газораспределение Пермь» напоминает руководителям строительных и ремонтных организаций, что проведение земляных работ в охранной зоне газопровода, выполняется в соответствии «Правилами охраны газораспределительных сетей» Утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от «20» ноября 2000 г. №878.

1. Для газораспределительных сетей установлены следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны стального газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров со стороны сигнального проводника и 2 метров - с противоположной стороны;

в) охранная зона межпоселкового газопровода, протянутого по лесам и кустарниковым зонам, составляет 3 метра от оси газопровода с каждой стороны.

2. До начала выполнения земляных, строительного-монтажных работ при сооружении зданий, инженерных коммуникаций, дорог и пр. вблизи действующих систем газоснабжения и систем электро-химической защиты проектная документация должна быть согласована с Пермским филиалом АО «Газпром газораспределение Пермь».

3. Для выполнения ремонтных работ на инженерных коммуникациях в радиусе 3-5 метров от действующих газопроводов, газорегуляторных пунктов и элементов системы электро-химической защиты должна быть разработана соответствующая документация, включающая план производства работ и мероприятия по защите газораспределительной сети.

4. Строительная или ремонтная организация не менее чем за 5 дней до начала работ обязана в письменной форме сделать запрос в Пермский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» о выдаче разрешения на производство земляных работ вблизи газопровода или системы электро - химической защиты. К запросу должен прилагаться комплект необходимых чертежей в масштабе 1:500 (профиль 1:100), план производства работ и мероприятия, обеспечивающие сохранность газопровода, ГРП (ШРП).

5. Все работы вблизи действующих газопроводов должны проводиться только в присутствии представителя газового хозяйства.

6. При выполнении работ в колодцах, коллекторах теплотрасс, техническом подполье, подвалах и других местах, где возможно скопление газа, необходимо принять повышенные меры безопасности.

7. При аварийных ситуациях на инженерных сетях вблизи действующих газопроводов, ГРП (ШРП) земляные работы могут производиться без оформления Разрешения, но с обязательным присутствием представителя предприятия газового хозяйства. При этом, если земляные работы будут проводиться более одного дня, получение Разрешения на производство работ обязательно.

8. Материальный ущерб, нанесенный АО «Газпром газораспределение Пермь» - собственнику системы газоснабжения в результате умышленного ее блокирования или повреждения либо иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных действий, возмещается в установленном порядке виновными лицами или принявшими противоправные решения лицами. (ст.32 ФЗ №69 от 31.03.1999 г.)

9. В случае обнаружения повреждения газопровода или выхода (утечки) газа, необходимо, немедленно сообщить в аварийную службу АО «Газпром газораспределение Пермь» по телефонам **04, 040** или **104** (при наборе с мобильного телефона). До прибытия аварийной бригады организуйте охрану места утечки газа, не разрешайте пользоваться открытым огнем, курить.