

12.05.2016№ пз/01/08/2461

На _____

от _____

Генеральному директору
СРО Союз Строителей
«Западуралстрой»
А.П. Гуслеvu

Ул. Островского, 59, офис 405,
г. Пермь, 614007

О направлении информации

Уважаемый Алексей Павлович!

Анализ технологических нарушений в сетях филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» показывает рост аварийных отключений ЛЭП по вине сторонних лиц.

Большое количество происшествий связано с нарушениями работниками строительных организаций правил электробезопасности, в том числе при проведении несанкционированных работ в охранных зонах высоковольтных линий с участием автокранов, автомобильных кранов-манипуляторов и большегрузного транспорта. Это приводит к нарушениям электроснабжения потребителей и серьезным травмам самих нарушителей.

Так, в мае 2015 года в районе населенного пункта Мостовая Бардымского района при проведении несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП погиб 50-летний местный житель.

Выполняя с помощью автокрана не согласованные с сетевой организацией погрузочно-разгрузочные работы, он оборвал провод воздушной линии электропередачи 10 кВ.

В результате нарушитель правил работы в охранных зонах ЛЭП попал под напряжение и получил электротравму, несовместимую с жизнью.

Факты проведения несанкционированных работ в охранных зонах зафиксированы и в текущем 2016 году.

В целях предотвращения электротравматизма представителей строительных организаций убедительно просим Вас обратить внимание участников Вашей саморегулируемой организации на необходимость соблюдения правил электробезопасности, а также согласования с сетевой

организацией проведения работ в охранных зонах ЛЭП и вблизи энергообъектов.

Необходимость согласования с сетевыми организациями проведения работ вблизи ЛЭП установлена Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» с изменениями и дополнениями от 5 июня, 26 августа 2013 г.

Заместитель генерального директора
ОАО «МРСК Урала» -
Директор филиала «Пермэнерго»



О.М. Жданов